

様式 1 - 1

使用材料等に関する全管連への事前報告書

(現在水道施設に使用されている材料)

平成22年 8月 3日

全国管工事業協同組合連合会
 会長 大淵 規郎 様

全管連 高知 都・道・府・県文部
 組合名 高知市管工事設備業協同組合

種別	口径	種類	材料手配	備考
公道内給水管	20 mm~25 mm	CP、 <u>LP</u> GP、VLGP PP、 <u>VP</u> SSP	(災害時復旧工事に 使用する材料) 支給材 業者持	現在使用されている 管種に○印 現在は、HIVP管 を使用
	30 mm~50 mm	GP、VLGP、PP、 <u>VP</u> SSP		
配水管	40 mm~50 mm	PP、 <u>VP</u> 、SSP、VLGP CIP、DIP	(同上)	継ぎ手の狐頭に○印 K、SI、 <u>NS</u> 現在は、DIP-E管 を使用。
	75 mm~150 mm	PP、VP、SSP、CIP、 <u>DIP</u>	支給材 業者持	
	200 mm以上	CIP、 <u>DIP</u> 、SSP		
サドル付分水 栓の形状		<u>ネジ</u> 式・フランジ式	支給材 業者持	
止水栓の形状		<u>円</u> 型・ボール式	支給材 業者持	
仕切弁の形状	75 mm以上	ソフト <u>シ</u> ール弁、JIS弁	支給材 業者持	
	300 mm以上	ソフト <u>シ</u> ール弁、JIS弁		
仕切弁の開閉 方向		<u>右</u> 開き 左開き		
弁栓類蓋開閉 器の形状	どんなもので蓋を開けるか具体的に記入ください。			
弁栓類蓋の形状	<u>丸</u> 型・ <u>楕</u> 円形・ <u>四</u> 角			
事業区域内の 埋設部の土質				

その他特記事項 (災害復旧工事施工にあたり指示事項及び留意すべきこと、等)

回答が遅くなり、すみませんでした。
 よろしくお願ひします。