

全管連発28第 54号
平成28年 4月15日

会員各位

全国管工事業協同組合連合会
会長 大澤規郎

熊本県熊本地方の地震について（第1報）

昨夜、発生した標記の地震への対応につきまして、本会では九州ブロックの藤副会長及び熊本県連の工藤会長と調整いたしております。

工藤熊本県連会長より、本日午前9時現在、県内対応で可能との回答を頂いております。

今まで入手しました情報（熊本市上下水道局分）は別紙のとおりです。引き続き、情報収集に努め、適宜情報を提供してまいります。

本件に関する問い合わせ先
事務局・松本、上田
電話03-3949-7312

熊本市における上下水道施設の被災状況（4月15日午前8時30分時点）報告

熊本市上下水道局

○水道施設

- ・水源地などの損傷 96か所のうち、69か所（正常は27か所のみ）
- ・管路 市内各所で漏水は発生（主なものは次のとおり）
 - 沼山津4丁目 口径800mm破損
 - 世安町 口径300mm破損
 - 花園5丁目 口径500mm破損

○下水道施設

- ・浄化センター 5か所 ← 通常運転（調査継続中）
- ・ポンプ場 40か所 ← 通常運転（調査継続中）
- ・下水管路 24名（3名8班）体制により被害状況を調査中
マンホール浮上箇所 10箇所を確認

○断水している地域と対象世帯数

- ・地域：市内各所で発生
 - ・断水世帯数：約57,000世帯
- ※ 断水区域のみなさまに対して、別紙1の応急給水の状況に示す市内
11か所に給水ポイントを設置し、応急給水を行っている
- ※日本水道協会九州支部に対して、応急給水車派遣を依頼中

○濁水（水が濁っている）地域

- ・地域：市内各所で発生