給水装置工事主任技術者試験　対策問題集　正誤表
（令和元年9月30日現在）

◎これならわかる問題と解説（5訂第5版）◎

No.	ページ	行数	誤	正
問題　5-12③	P110	25行名	金属材科	金属材料
問題　5-55①②	P122	28・29行名	有害物	有毒物
解説と解答　5-43,44,45	P140	14,19,24行目	ウオーターハンマ	ウォーターハンマ
解説と解答　5-49	P142	33行目	マグネシュウム、アルミニュウム	マグネシウム、アルミニウム
問題　6-5	P147	15行目	②配水管の	②配水管を
問題　6-11④	P149	12行目	浅層埋設が許可されている道路においては、可能な限り埋設占用物件の浅層化に努めなければならない。	浅層埋設が許可されている道路においては、道路管理者に確認の上、可能な限り埋設占用物件の浅層化に努めなければならない。
解説と解答　6-1	P159	5行目	能力を有する者	技能を有する者
問題　8-14	P215	6行目	ここでは、公共用で大便器洗浄弁を　ウ　としている	ここでは、公共用で大便器洗浄弁を　ウ　としている。
問題　8-16 解説と解答　8-16	P215 P237	図8-2	T（バルブ記号）	~~X~~（バルブ記号）
解説と解答　8-20	P242	図8-14	P2・・・圧力水頭 P3・・・圧力水頭 P4・・・圧力水頭	P2・・・損失水頭 P3・・・損失水頭 P4・・・損失水頭
解説と解答　8-25	P245	13行目	(6)求めたB点の所要水頭17.6m よって仮定した口径20mmでは計画水量を確保できない。	(6)求めたB点の所要水頭17.6mは、A点の計画最小動水圧の水頭15.0mより大きい。 よって仮定した口径20mmでは計画水量を確保できない。
解説と解答　8-25	P246	2行目	(6)求めたB点の所要水頭13.0m したがって、求める給水管の口径は25㎜が適当である。	(6)求めたB点の所要水頭13.0mは、A点の計画最小動水圧の水頭15.0mより小さい。 したがって、求める給水管の口径は25㎜が適当である。

給水装置工事主任技術者試験　対策問題集　正誤表
（令和元年9月30日現在）

解説と解答　8-26	P246	10行目	(2)受水槽の容量：1日計画使用水量の1/2である。 32,000ℓ÷2＝16,000ℓ	（削除・所要水頭を計算するうえで必要ない）
解説と解答　8-28	P248	表8－8 1行目	水道配水用ポリエチレン管　PTC	（削除）
関係法規等	P296	表（3）	50キロパスカ	50キロパスカル

◎試験問題収録版（平成26年度～30年度）◎

No.	ページ	行数	誤	正
	P4	2・14行目	供給規定	供給規程
	P5	9行目	さや管ヘッダ方式	さや管ヘッダ工法
平成30年度問題54	P43	21・22 行目	(1)(2)(4)は記述のとおりである。 (3)は誤り。	(1)(2)(4)は労働災害で誤り。 (3)は記述のとおりである。
平成29年度問題33	P74	6行目 9行目	2.8ℓ	28ℓ
平成27年度問題58	P149	26行目	(1)、(2)、(3)は、記述のとおりである。	(1)、(2)、(3)は、記述のとおりである。なお、(2)の「3,000万円以上」は建設業法施行令がその後に改正され「4,000万円以上」となっている。
	P184	4行目	（7問）	（8問）